

BULETIN DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA CALITATEA APEI POTABILE LIVRATE
IN RETEAUA CENTRALIZATA DE ALIMENTARE CU APA
Trimestrul 3, anul 2026

Analiza realizata de Laboratorul Apa Potabila , str.Studentilor 14

21-09-2026

Nr. d/o	Denumirea parametrilor	Standarde de referinta	Unitatea de masura	Valoarea CMA, conform pr.Legii nr.182/2019, cu modificarile ulterioare	Valori medii obtinute		
					LUNA		
					Julie	August	

Parametri bacteriologici

1	Escherichia coli	SM EN ISO 9308-1:2017	numar/100ml	0.00	0.00	0.00	
2	Enterococi	SM SR EN ISO 7899-2:2016	numar/100ml	0.00	0.00	0.00	
3	Bacterii coliforme	SM EN ISO 9308-1:2017	numar/100ml	0.00	0.00	0.00	
4	Clostridia sulfito-reducatoare	SM SR EN 26461-2:2012	numar/100ml	0.00	0.00	0.00	

Parametri organoleptici

5	Culoare	SM EN ISO 7887:2025, PS nr.26	mgpt/l	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	AC	AC	
6	Gust *	GOST 3351-74, p. 3		Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	AC	AC	
7	Miros *	GOST 3351-74, p. 2		Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	AC	AC	

Parametri fizico-chimici

8	Conductivitate	SM SR EN 27888:2005	μS/cm la 20 °C	2500.00	474.03	459.70	
9	Turbiditate	SM EN ISO 7027-1:2017, PS nr.21	UNT	</= 5.00	1.70	1.32	
10	Oxidabilitate	SM SR EN ISO 8467:2006, PS nr.18	mg O2/l	5.00	2.09	2.04	
11	Cloruri	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	250.00	32.55	31.33	
12	Sulfati	PS-34 din 05.05.2021	mg/l	250.00	66.87	65.07	
13	Fier total	SM SR ISO 6332:2001, PS nr.10	mg/l	0.20	0.03	0.03	
14	Duritatea totala, minim	SM SR ISO 6059:2012, PS nr.24	grade germane	>/= 5.00	10.60	10.23	
15	Nitrati	SM SR ISO 7890-3:2006,PS nr.15	mg/l	50.00	1.82	1.65	
16	Concentratia ionilor de hidrogen (pH)	SM SR EN ISO 10523:2014	Unitati de pH	>/= 6.50 - </= 9.50	8.02	7.99	
17	Reziduu sec solubil total	SM STAS 9187:2007, p.6	mg/l	1500.00	327.00	303.25	
18	Amoniac si ioni de amoniu	PS nr. 33 din 18.02.2021	mg/l	0.50	0.05	0.05	
19	Nitriti (NO2)	SM SR EN 26777:2006, PS-30	mg/l	0.50	0.00	0.00	
20	Clor rezidual liber	PS nr. 38 din 18.01.2022	mg/l	0,1 - 0,5 mg/l (maxim 1,0 mg/l)	0.60	0.61	

Note: "*" - indicatori care nu sunt declarati in domeniul de acreditare al laboratorului si nu sunt validati.

AC - Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala.

Rezultatele notate cu '<=' reprezintă valori situate sub limita de cuantificare a metodei; CMA - concentrația maximum admisibilă